



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
(МИНТРАНС РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА  
(РОСАВИАЦИЯ)**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,  
А-167, ГСП-3, 125993, Телетайп 111495  
Тел. (499) 231-50-09 Факс (499) 231-55-35  
e-mail: rusavia@scaa.ru

31.08.2017 № Исх-19735/03

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям (начальникам)  
межрегиональных территориальных  
управлений Федерального агентства  
воздушного транспорта

Руководителям авиакомпаний и  
авиапредприятий  
(по списку)

При проведении выездных проверок организаций по техническому обслуживанию воздушных судов, проводимых на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил «Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим техническое обслуживание гражданских воздушных судов. форма и порядок выдачи документа, подтверждающего соответствие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих техническое обслуживание гражданских воздушных судов, требованиям федеральных авиационных правил», утвержденных приказом Минтранса России от 25.09.2015 № 285 (ФАП-285), специалистами Управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации выявляются факты грубых нарушений правил пожарной безопасности, такие как:

- ремонт, зарядка и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов размещены в одном помещении;
- электрооборудование и светильники аккумуляторно-зарядных станций выполнены не во взрывозащищенном исполнении;
- отсутствует система автоматической блокировки вентиляционной системы в помещении аккумуляторно-зарядной станции с устройством отключения подачи зарядного тока при прекращении работы вентиляции;
- аккумуляторно-зарядные станции размещены в зданиях ниже II степени огнестойкости;
- в помещениях лабораторий АиРЭО находятся на хранении легковоспламеняющиеся жидкости (растворители, ГСМ и т.д.);
- на складах не соблюдаются правила хранения материальных ценностей, а именно легковоспламеняющиеся жидкости, масла, смазки хранятся вместе с агрегатами и комплектующими изделиями авиационной техники.

Для исключения случаев выявленных нарушений п р е д л а г а ю:

1. Специалистам межрегиональных территориальных управлений Росавиации при выполнении выездных проверок организаций по техническому обслуживанию воздушных судов, проводимых на соответствие требованиям ФАП-285, особое внимание обращать на соответствие лабораторий АиРЭО, аккумуляторно-зарядных станций и складских помещений требованиям глав 5,6,10 приказа МГА от 21 июня 1985 г. № 133 «О введении в действие наставления по пожарной охране в гражданской авиации СССР».

2. Руководителям авиапредприятий, авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию воздушных судов организовать:

2.1 повторное изучение со всем руководящим составом и авиационным персоналом организаций по техническому обслуживанию требований по соблюдению мер пожарной безопасности;

2.2. проведение в течение сентября-октября 2017 года внутреннего аудита лабораторий АиРЭО, аккумуляторно-зарядных станций и складских помещений на соответствие требованиям приказа МГА № 133 по соблюдению мер пожарной безопасности;

2.3. приведение в соответствие вышеуказанных объектов организаций по техническому обслуживанию воздушных судов требованиям пожарной безопасности.

Доложить о выполнении руководителю (начальнику) Межрегионального территориального управления Росавиации.

3. Данное письмо довести до личного состава межрегионального территориального управления Росавиации и руководителей авиапредприятий, авиакомпаний и организаций по техническому обслуживанию ВС Вашего региона.



М.В. Буланов

Лист согласования к документу № Исх-19735/03 от 31.08.2017

Инициатор согласования: Спиридонова О.А. ведущий консультант отдела

Согласование инициировано: 29.08.2017 17:00

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Панова Г.Н.		Согласовано 30.08.2017 16:09	-
2	Буланов М.В.		Подписано 31.08.2017 09:44	-